



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

09/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	8,505	768	86	3.95	26.13
PSR Arequipa SUR	19,350	1,368	244	3.98	25.23
PSR Tacna	9,675	576	0	4.01	22.33
PSR Moquegua	171	25	0	3.60	34.13
PSR Ilo	179	25	0	3.81	23.01
PSR La Joya	8,886	656	96	3.95	25.99
Total Distribuido	46,766				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	46,766	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.