



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

14/Jul/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 6,975                  | 868                 | 85                  | 3.94                      | 29.84                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 2,115                  | 226                 | 0                   | 3.98                      | 28.26                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 1,134                  | 58                  | 0                   | 4.01                      | 22.37                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 166                    | 23                  | 0                   | 3.59                      | 37.00                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 175                    | 24                  | 0                   | 3.81                      | 20.00                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 0                      | 0                   | 0                   | 4.06                      | 29.15                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 10,564                 | N/A                 | N/A                 | N/A                       | N/A                     |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |        |     |     |     |     |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 10,564 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|--------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.