



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	42,210	2,976	366	3.95	25.68
PSR Arequipa SUR	18,675	1,416	123	3.98	27.89
PSR Tacna	5,985	494	0	4.01	19.74
PSR Moquegua	172	24	0	3.59	34.28
PSR Ilo	196	26	0	3.81	19.51
PSR La Joya	6,048	1,162	0	3.95	28.03
Total Distribuido	73,286				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	73,286	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.