



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

17/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,200	2,960	724	3.94	25.31
PSR Arequipa SUR	30,038	1,736	752	3.97	27.50
PSR Tacna	10,755	615	0	4.01	23.06
PSR Moquegua	169	27	0	3.59	35.50
PSR Ilo	187	24	0	3.81	21.74
PSR La Joya	22,188	1,635	353	3.95	27.99
Total Distribuido	106,536				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,536	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.