



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

18/Jul/2025

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado (m3) | Flujo máximo (m3/h) | Flujo mínimo (m3/h) | Presión de entrega (barg) | Temperatura Máxima (°C) |
|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 42,750                 | 2,816               | 1,096               | 3.92                      | 27.94                   |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 30,600                 | 1,712               | 708                 | 3.97                      | 27.67                   |
| <b>PSR Tacna</b>          | 10,224                 | 621                 | 0                   | 4.01                      | 23.16                   |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 142                    | 22                  | 0                   | 3.59                      | 36.75                   |
| <b>PSR Ilo</b>            | 178                    | 25                  | 0                   | 3.81                      | 21.86                   |
| <b>PSR La Joya</b>        | 25,800                 | 1,528               | 298                 | 3.95                      | 29.54                   |
| <b>Total Distribuido</b>  | 109,694                |                     |                     |                           |                         |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|  |         |     |     |     |     |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 109,694 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--|---------|-----|-----|-----|-----|

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.