



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,474	2,240	724	3.95	27.71
PSR Arequipa SUR	9,450	1,568	288	3.97	29.24
PSR Tacna	15,894	912	530	4.01	22.50
PSR Moquegua	167	22	0	3.59	37.00
PSR Ilo	180	25	0	3.81	21.23
PSR La Joya	18,228	960	215	3.95	29.58
Total Distribuido	74,393				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	74,393	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.