



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/Jul/2025

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,725	2,592	340	3.95	24.91
PSR Arequipa SUR	20,925	1,376	130	3.98	26.70
PSR Tacna	20,520	1,238	0	4.01	23.73
PSR Moquegua	163	20	0	3.59	37.25
PSR Ilo	206	28	0	3.81	19.24
PSR La Joya	15,060	1,505	179	3.95	28.89
Total Distribuido	97,599				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,599	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.