



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 1-Jul-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	57,238	3,104	556	3.92	21.63
PSR Arequipa SUR	25,295	1,728	348	3.92	27.66
PSR Tacna	26,801	1,630	237	4.01	21.98
PSR Moquegua	159	23	0	3.59	34.47
PSR Ilo	196	24	0	3.81	17.47
PSR La Joya	19,731	1,545	280	3.94	28.81
Total Distribuido	129,419	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	129,419	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.