



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 03/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	55,980	3,120	1,680	3.94	23.30
PSR Arequipa SUR	28,614	1,624	564	3.92	27.77
PSR Tacna	27,132	1,622	380	4.01	25.75
PSR Moquegua	134	20	0	3.59	35.94
PSR Ilo	182	24	0	3.81	21.28
PSR La Joya	21,911	1,495	286	3.94	28.86
Total Distribuido	133,953	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	133,953	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.