



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	59,264	3,168	1,616	3.95	24.88
PSR Arequipa SUR	24,077	1,656	560	3.94	29.37
PSR Tacna	23,610	1,363	188	4.01	24.00
PSR Moquegua	157	21	0	3.59	36.95
PSR Ilo	183	25	0	3.81	22.82
PSR La Joya	18,897	1,249	242	3.94	30.62
Total Distribuido	126,188	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	126,188	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.