



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Jul/2026

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

| Punto de Recepción        | Volumen entregado<br>(m3) | Flujo máximo<br>(m3/h) | Flujo mínimo<br>(m3/h) | Presión de entrega<br>(barg) | Temperatura Máxima<br>(°C) |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|
| <b>PSR Arequipa NORTE</b> | 57,910                    | 3,200                  | 1,416                  | 3.94                         | 21.04                      |
| <b>PSR Arequipa SUR</b>   | 22,710                    | 1,592                  | 180                    | 3.95                         | 28.89                      |
| <b>PSR Tacna</b>          | 14,157                    | 1,030                  | 63                     | 4.01                         | 25.00                      |
| <b>PSR Moquegua</b>       | 131                       | 16                     | 0                      | 3.59                         | 38.74                      |
| <b>PSR Ilo</b>            | 165                       | 26                     | 0                      | 3.81                         | 22.44                      |
| <b>PSR La Joya</b>        | 16,920                    | 950                    | 90                     | 3.94                         | 31.25                      |
| <b>Total Distribuido</b>  | 111,993                   |                        |                        |                              |                            |

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

|                                            |         |     |     |     |     |
|--------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Residencial, Comercial e Industrial</b> | 111,993 | N/A | N/A | N/A | N/A |
|--------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|

### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.