



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,245	2,320	892	3.94	24.82
PSR Arequipa SUR	7,267	1,320	42	3.94	30.21
PSR Tacna	15,362	1,070	152	4.01	22.20
PSR Moquegua	161	23	0	3.59	35.49
PSR Ilo	181	27	0	3.81	19.62
PSR La Joya	8,468	1,015	0	3.94	28.86
Total Distribuido	67,684				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	67,684	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.