



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 14-Jul-2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	60,118	3,232	1,504	3.94	17.24
PSR Arequipa SUR	26,794	1,688	560	3.94	27.78
PSR Tacna	22,074	1,200	281	4.01	24.87
PSR Moquegua	158	24	0	3.59	35.94
PSR Ilo	187	28	0	3.81	26.59
PSR La Joya	27,901	1,554	316	3.94	28.24
Total Distribuido	137,231	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	137,231	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.