



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 16/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	58,819	3,280	1,568	3.94	19.61
PSR Arequipa SUR	24,300	1,648	548	3.92	29.01
PSR Tacna	26,139	1,524	200	4.01	23.37
PSR Moquegua	152	23	0	3.59	36.98
PSR Ilo	184	27	0	3.81	22.32
PSR La Joya	26,262	1,538	612	3.83	30.45
Total Distribuido	135,855	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	135,855	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.