



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,255	3,088	1,200	3.95	20.86
PSR Arequipa SUR	23,850	1,528	189	3.95	29.56
PSR Tacna	19,758	1,244	0	4.01	24.82
PSR Moquegua	126	18	0	3.59	36.97
PSR Ilo	162	24	0	3.81	27.32
PSR La Joya	19,988	931	266	3.94	31.75
Total Distribuido	117,139	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,139	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.