



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 21/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	59,273	3,264	1,528	3.94	17.80
PSR Arequipa SUR	22,258	1,600	502	3.94	19.85
PSR Tacna	34,742	1,791	575	4.01	23.87
PSR Moquegua	154	22	0	3.59	32.49
PSR Ilo	182	24	0	3.81	23.74
PSR La Joya	17,475	1,598	135	3.94	24.71
Total Distribuido	134,084				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	134,084	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.