



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 23/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,870	2,912	1,264	3.95	17.51
PSR Arequipa SUR	17,036	1,496	258	3.94	30.11
PSR Tacna	30,204	1,536	565	4.01	23.87
PSR Moquegua	158	21	0	3.59	35.94
PSR Ilo	185	26	0	3.81	23.22
PSR La Joya	11,635	1,071	113	3.94	29.75
Total Distribuido	110,088				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,088	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.