



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	60,408	3,088	1,600	3.94	19.24
PSR Arequipa SUR	22,256	1,400	524	3.94	28.75
PSR Tacna	30,535	1,575	446	4.01	24.32
PSR Moquegua	136	22	0	3.59	36.71
PSR Ilo	162	22	0	3.81	25.09
PSR La Joya	19,937	1,256	440	3.94	30.08
Total Distribuido	133,435				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	133,435	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.