



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	53,141	3,232	1,544	3.95	19.11
PSR Arequipa SUR	19,303	1,480	92	3.95	27.82
PSR Tacna	25,799	1,563	505	4.01	22.30
PSR Moquegua	130	18	0	3.59	36.16
PSR Ilo	157	21	0	3.81	27.23
PSR La Joya	11,386	668	120	3.94	29.37
Total Distribuido	109,916	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	109,916	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.