



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	55,639	2,912	1,592	3.94	20.65
PSR Arequipa SUR	19,985	1,832	408	3.94	28.35
PSR Tacna	24,201	1,408	213	4.01	26.23
PSR Moquegua	157	19	0	3.59	36.68
PSR Ilo	168	23	0	3.81	28.57
PSR La Joya	22,198	1,510	250	3.83	29.78
Total Distribuido	122,349	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	122,349	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.