



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 31/Jul/2026

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	58,591	3,312	1,584	3.95	21.52
PSR Arequipa SUR	19,762	1,392	556	3.94	31.11
PSR Tacna	28,455	1,588	367	4.01	23.35
PSR Moquegua	140	22	0	3.59	35.30
PSR Ilo	174	26	0	3.81	22.72
PSR La Joya	25,069	1,536	261	3.94	29.73
Total Distribuido	132,191	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	132,191	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.