



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

01-jun-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	20,813	1,552	126	3.81	30.52
PSR Arequipa SUR	900	147	0	4.00	26.82
PSR Tacna	13,410	1,069	0	3.80	24.77
PSR Moquegua	171	27	0	3.59	34.34
PSR Ilo	205	34	0	3.80	21.09
PSR La Joya	7,425	889	0	4.00	27.06
Total Distribuido	42,924				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	42,924	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.