



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

02-jun-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,450	1,744	740	3.81	26.13
PSR Arequipa SUR	12,150	900	0	3.94	29.10
PSR Tacna	17,190	1,056	616	3.80	24.95
PSR Moquegua	171	25	0	3.59	35.08
PSR Ilo	205	33	0	3.80	23.74
PSR La Joya	4,297	887	0	4.00	29.49
Total Distribuido	61,464				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	61,464	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.