



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	12-jun-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	25,397	1,472	760	3.81	27.89
PSR Arequipa SUR	30,487	1,456	752	3.97	27.41
PSR Tacna	21,555	1,284	849	3.80	25.56
PSR Moquegua	160	22	0	3.59	35.35
PSR Ilo	196	30	0	3.80	24.52
PSR La Joya	20,160	989	217	4.00	29.24
Total Distribuido	97,955				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,955	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.