



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	14-jun-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,625	2,288	1,192	3.81	23.20
PSR Arequipa SUR	28,575	1,632	1,024	3.89	25.98
PSR Tacna	15,705	1,182	558	3.80	24.23
PSR Moquegua	176	25	0	3.59	39.50
PSR Ilo	214	28	0	3.81	23.11
PSR La Joya	19,530	1,694	544	4.00	30.34
Total Distribuido	105,825				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	105,825	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.