



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO  
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo

17-jun-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,600	2,688	928	3.78	21.95
PSR Arequipa SUR	27,277	1,600	796	3.98	25.85
PSR Tacna	22,050	1,293	885	3.80	21.77
PSR Moquegua	175	26	0	3.59	35.81
PSR Ilo	213	28	0	3.81	22.00
PSR La Joya	18,315	1,525	407	3.90	27.22
Total Distribuido	107,630				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,630	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

**Notas**

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.