



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	18-jun-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	39,825	2,576	868	3.81	21.97
PSR Arequipa SUR	23,400	1,384	768	3.91	25.38
PSR Tacna	24,435	1,535	889	3.80	18.57
PSR Moquegua	177	23	0	3.59	33.88
PSR Ilo	215	32	0	3.81	20.81
PSR La Joya	18,270	1,816	296	4.00	26.53
Total Distribuido	106,322				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	106,322	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.