



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	19-jun-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	35,550	2,400	976	3.83	22.43
PSR Arequipa SUR	25,088	1,392	544	4.00	25.99
PSR Tacna	23,670	1,348	533	3.90	22.60
PSR Moquegua	154	22	0	3.59	35.33
PSR Ilo	193	28	0	3.81	22.61
PSR La Joya	12,405	964	167	4.00	28.74
Total Distribuido	97,060				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	97,060	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.