



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL

Día operativo 23-jun-21

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	41,850	2,464	1,256	3.78	22.14
PSR Arequipa SUR	31,500	1,648	1,064	3.89	26.07
PSR Tacna	23,445	1,206	756	3.90	21.50
PSR Moquegua	177	28	0	3.59	27.97
PSR Ilo	215	32	0	3.81	22.00
PSR La Joya	20,700	1,722	381	4.00	24.21
Total Distribuido	117,887				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	117,887	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.