



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	25-jun-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,500	2,448	1,168	3.80	21.10
PSR Arequipa SUR	30,570	1,600	984	3.89	24.68
PSR Tacna	18,360	1,252	0	3.69	20.31
PSR Moquegua	177	27	0	3.59	27.72
PSR Ilo	215	30	0	3.81	21.12
PSR La Joya	18,180	1,339	643	4.00	21.98
Total Distribuido	108,001				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	108,001	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.