



**REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO
CONCESIÓN SUROESTE DE GAS NATURAL**

Día operativo	29-Jun-21
----------------------	-----------

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	34,200	2,112	808	3.81	24.10
PSR Arequipa SUR	15,975	1,240	388	3.92	27.87
PSR Tacna	19,485	1,013	742	3.80	22.50
PSR Moquegua	177	24	0	3.59	35.81
PSR Ilo	214	35	0	3.81	21.27
PSR La Joya	13,560	1,630	87	4.00	28.21
Total Distribuido	83,611				

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	83,611	N/A	N/A	N/A	N/A
-------------------------------------	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.