



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 01/Jun/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	50,688	2,656	1,528	3.80	18.16
PSR Arequipa SUR	30,267	1,672	952	3.95	22.05
PSR Tacna	25,290	1,394	645	4.01	22.27
PSR Moquegua	183	28	0	3.69	25.85
PSR Ilo	198	26	0	3.80	22.99
PSR La Joya	26,250	1,594	0	3.89	21.72
Total Distribuido	132,876	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	132,876	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.