



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Jun/2022

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	49,275	2,768	1,424	3.84	21.86
<b>PSR Arequipa SUR</b>	33,975	1,760	1,080	3.94	24.12
<b>PSR Tacna</b>	28,665	1,534	706	4.01	16.48
<b>PSR Moquegua</b>	160	25	0	3.69	29.93
<b>PSR Ilo</b>	212	30	0	3.81	19.19
<b>PSR La Joya</b>	18,720	1,898	0	4.00	24.11
<b>Total Distribuido</b>	131,006	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	131,006	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.