



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 30/Jun/2022

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	33,694	2,112	648	3.84	23.93
PSR Arequipa SUR	18,675	1,160	486	4.00	26.39
PSR Tacna	21,352	1,189	545	4.01	20.82
PSR Moquegua	171	24	0	3.69	33.56
PSR Ilo	203	27	0	3.81	21.85
PSR La Joya	19,230	2,487	0	3.89	27.20
Total Distribuido	93,326	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial		N/A	N/A	N/A	N/A
--------------------------------------------	--	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.