



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 02/Jun/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,888	2,496	1,288	3.95	23.54
PSR Arequipa SUR	25,425	1,544	744	3.89	26.50
PSR Tacna	22,914	1,559	0	4.00	24.53
PSR Moquegua	152	25	0	3.60	37.25
PSR Ilo	177	24	0	3.80	26.81
PSR La Joya	8,370	2,384	0	3.90	28.37
Total Distribuido	101,926	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	101,926	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.