



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Jun/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	47,178	2,720	1,232	3.95	22.32
PSR Arequipa SUR	31,086	1,624	972	3.92	26.51
PSR Tacna	19,800	1,545	505	4.00	24.69
PSR Moquegua	163	24	0	3.60	35.25
PSR Ilo	191	27	0	3.80	26.25
PSR La Joya	19,788	1,424	0	3.89	27.87
Total Distribuido	118,206	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	118,206	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.