



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 15/Jun/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,443	2,576	1,368	3.97	25.18
PSR Arequipa SUR	25,425	1,400	856	3.94	28.76
PSR Tacna	19,341	1,475	501	4.01	23.74
PSR Moquegua	158	40	0	3.60	37.74
PSR Ilo	181	25	0	3.80	24.73
PSR La Joya	26,040	1,966	0	3.80	31.36
Total Distribuido	114,588	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	114,588	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.