



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 18/Jun/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	27,450	2,144	796	3.92	26.97
PSR Arequipa SUR	9,369	1,528	121	3.91	28.88
PSR Tacna	14,004	1,173	0	4.01	23.54
PSR Moquegua	168	27	0	3.60	37.98
PSR Ilo	186	25	0	3.80	21.61
PSR La Joya	14,400	1,052	0	3.90	30.99
Total Distribuido	65,577	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	65,577	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.