



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 24/Jun/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	45,675	2,608	1,216	3.95	23.65
PSR Arequipa SUR	25,200	1,440	660	3.97	26.84
PSR Tacna	23,949	1,503	667	4.00	24.30
PSR Moquegua	150	19	0	3.60	36.99
PSR Ilo	168	24	0	3.80	23.60
PSR La Joya	20,922	1,402	0	3.80	28.86
Total Distribuido	116,064	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	116,064	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.