



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Jun/2023

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	30,447	2,912	916	3.94	25.67
PSR Arequipa SUR	10,350	1,352	249	3.91	27.74
PSR Tacna	21,933	1,438	0	4.01	23.05
PSR Moquegua	173	25	0	3.60	36.32
PSR Ilo	192	27	0	3.80	26.36
PSR La Joya	18,180	2,360	0	3.89	27.21
Total Distribuido	81,276	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	81,276	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.