



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 08/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	36,990	2,272	928	3.91	24.92
PSR Arequipa SUR	25,353	1,496	328	4.06	28.63
PSR Tacna	16,767	1,071	342	4.00	23.52
PSR Moquegua	129	19	0	3.69	36.75
PSR Ilo	172	28	0	3.81	22.42
PSR La Joya	15,372	904	118	4.01	29.60
Total Distribuido	94,783	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	94,783	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.