



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 09/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	31,873	2,272	772	3.92	25.26
PSR Arequipa SUR	8,550	1,608	229	3.97	26.56
PSR Tacna	15,930	981	498	4.00	23.61
PSR Moquegua	149	22	0	3.69	33.74
PSR Ilo	190	29	0	3.81	20.68
PSR La Joya	13,673	723	224	4.01	28.87
Total Distribuido	70,366	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	70,366	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.