



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 11/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,600	2,624	1,304	3.92	23.42
PSR Arequipa SUR	27,675	1,600	852	3.92	27.27
PSR Tacna	19,035	1,188	539	4.00	25.24
PSR Moquegua	150	27	0	3.69	37.50
PSR Ilo	178	24	0	3.81	23.68
PSR La Joya	18,900	1,318	132	3.89	30.25
Total Distribuido	110,537	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	110,537	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.