



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 12/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,100	2,688	1,248	3.92	23.02
PSR Arequipa SUR	27,900	1,656	956	3.95	27.40
PSR Tacna	18,675	986	506	4.00	27.87
PSR Moquegua	147	22	0	3.69	35.49
PSR Ilo	182	26	0	3.81	24.81
PSR La Joya	16,890	1,066	149	3.89	31.19
Total Distribuido	107,894	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	107,894	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.