



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 13/Jun/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	47,925	2,720	1,088	3.92	22.60
<b>PSR Arequipa SUR</b>	29,025	1,736	900	4.00	26.15
<b>PSR Tacna</b>	18,099	994	565	4.00	22.43
<b>PSR Moquegua</b>	139	20	0	3.69	36.74
<b>PSR Ilo</b>	180	25	0	3.81	22.08
<b>PSR La Joya</b>	25,932	1,548	277	3.80	28.87
<b>Total Distribuido</b>	121,300	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	121,300	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.