



## REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo:

15/Jun/2024

### Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
<b>PSR Arequipa NORTE</b>	44,658	2,736	1,008	3.92	22.91
<b>PSR Arequipa SUR</b>	27,225	1,584	420	4.09	26.60
<b>PSR Tacna</b>	21,195	1,182	521	4.00	21.48
<b>PSR Moquegua</b>	130	18	0	3.69	35.22
<b>PSR Ilo</b>	169	29	0	3.81	23.71
<b>PSR La Joya</b>	13,691	929	146	4.01	28.22
<b>Total Distribuido</b>	107,067	N/A	N/A	N/A	N/A

### Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

<b>Residencial, Comercial e Industrial</b>	107,067	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

#### Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.