



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 20/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	44,541	2,752	1,192	3.92	16.22
PSR Arequipa SUR	26,100	1,664	708	4.00	20.34
PSR Tacna	22,950	1,249	636	4.00	21.13
PSR Moquegua	150	22	0	3.60	32.49
PSR Ilo	186	24	0	3.81	20.93
PSR La Joya	26,613	1,597	224	3.80	24.08
Total Distribuido	120,540	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	120,540	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.