



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 25/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,988	2,544	1,136	3.92	21.96
PSR Arequipa SUR	21,825	1,424	688	4.00	26.29
PSR Tacna	20,025	1,227	628	4.00	19.90
PSR Moquegua	153	22	0	3.69	31.20
PSR Ilo	188	24	0	3.81	18.22
PSR La Joya	8,160	724	0	3.89	27.11
Total Distribuido	94,339	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	94,339	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.