



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 26/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	40,689	2,640	820	3.92	23.30
PSR Arequipa SUR	23,175	1,416	680	3.97	27.04
PSR Tacna	20,700	1,230	634	4.00	21.58
PSR Moquegua	155	25	0	3.69	32.74
PSR Ilo	184	24	0	3.81	19.94
PSR La Joya	8,868	724	151	4.01	28.17
Total Distribuido	93,771	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	93,771	N/A	N/A	N/A	N/A
--	--------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.