



REPORTE OPERATIVO VOLUMÉTRICO

Día Operativo: 27/Jun/2024

Condiciones Operativas en el Punto de Recepción

Punto de Recepción	Volumen entregado (m3)	Flujo máximo (m3/h)	Flujo mínimo (m3/h)	Presión de entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
PSR Arequipa NORTE	43,313	2,640	1,200	3.92	21.62
PSR Arequipa SUR	21,600	1,352	664	3.97	26.34
PSR Tacna	22,590	1,279	733	4.00	22.15
PSR Moquegua	158	23	0	3.69	32.75
PSR Ilo	184	26	0	3.81	24.33
PSR La Joya	17,130	1,453	220	3.80	28.23
Total Distribuido	104,975	N/A	N/A	N/A	N/A

Condiciones Operativas de Entrega a Consumidores

Residencial, Comercial e Industrial	104,975	N/A	N/A	N/A	N/A
--	---------	-----	-----	-----	-----

Notas

- Los datos de volumen entregado, flujo máximo y flujo mínimo corresponden a la medición realizada en el periodo operativo previo, cuyo intervalo va desde las 6:00 am. del día previo hasta las 06:00 am. del presente día.
- Los datos de presión de entrega corresponden a los valores instantáneos de presión regulada a la salida de las Plantas Satélite en los puntos de recepción, y son obtenidos al término del día operativo previo (06:00 am.)
- La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial.